

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu\_mchs@global63.ru

Отдел надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский

(443099, г. Самара, ул. Крупской, д. 16; тел. 8(846)332-59-07, E-mail: ogpn\_voljskiy@mail.ru)

### Предписание № 109/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области  
средняя общеобразовательная школа с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский  
Самарской области

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, среднего звена, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина, собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России Самарской области (заместителя главного государственного инспектора г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский по пожарному надзору) Шшикина Виктора Александровича

№ 109 от 01.08.2017 года ст. 6

Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 04 августа 2017 г. по 31 августа 2017 г.; фактическая 20 рабочих дней, в период с 04 августа 2017 г. по 31 августа 2017 г., в том числе непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 1 час 00 мин., с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 29 августа 2017 г., проведена проверка

Старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по г.о.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, производившего(их) проверку)

Кинель и м.р. Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области - майором внутренней службы Аристовым Константином Владимировичем.

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

по адресу: Самарская область, Кинельский р-он, с. Новый Сарбай, ул. Школьная д. 38-1.

совместно с директором Лукьяновой Ириной Николаевной

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), подлинно подписавший в предписании)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает-



	конкретного места выявленного нарушения		безопасности	ся только выполне-ние)
1	2	3	4	5
1.	В складском помещении на 1-м этаже, отсутствует дверь в противопожарной перегородке 1-го типа имеющая нормированный предел огнестойкости (не менее EI-30).	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88, п. 1,2,3, табл. 23, 24. Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) п. 5.14* табл. 2, п. 7.4.	20.08.2018г	
2.	В гладильном помещении на 1-м этаже, отсутствует дверь в противопожарной перегородке 1-го типа имеющая нормированный предел огнестойкости (не менее EI-30).	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88, п. 1,2,3, табл. 23, 24. Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) п. 5.14* табл. 2, п. 7.4.	20.08.2018г	
3.	В складском помещении на 2-м этаже, отсутствует дверь в противопожарной перегородке 1-го типа имеющая нормированный предел огнестойкости (не менее EI-30).	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88, п. 1,2,3, табл. 23, 24. Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) п. 5.14* табл. 2, п. 7.4.	20.08.2018г	
4.	В помещении зала для музыкальных и гимнастических занятий на 2-этаже применяются отделочные материалы покрытия полов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.134 п.6, п.7	20.08.2018г	
5.	В игровых и спальнях помещениях на 1-м и 2-этажах применяются отделочные материалы покрытия полов	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.134 п.6, п.7	20.08.2018г	

(линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2018 г.

(квартал, месяц)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по г.о. Кинель и м.р. Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Кинель муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области майор внутренней службы Аристов Константин Владимирович

« 31 » августа 2017 г.



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

✓ *(Handwritten signature)*  
(подпись)

*директор* *(Handwritten signature)* *Суньелова И.И.*  
(должность, фамилия, инициалы)

« 31 » августа 2017 г.





Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Кинель и  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Кинель  
(место составления акта)

«31» августа 2017 г.  
(дата составления акта)  
«14» час. «00» мин.  
(время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 109**

По адресу/адресам: Самарская область, Кинельский р-он, с. Новый Сарбай, ул. Школьная, д. 28-1  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 01 августа 2017 г. № 109  
(вид документа проведения проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного  
(плановая/внеплановая, документирова/инициативная) (наименование юридического лица,


бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя  
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)  
общеобразовательная школа с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской  
области

Дата и время проведения проверки:

«    » 2017 г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая 20 рабочих дней, в период с 04 августа 2017 г.  
(рабочих дней/часов)  
по 31 августа 2017 г.; фактическая 20 рабочих дней, в период с 04 августа 2017 г. по 31 августа  
2017 г., в том числе непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 1 час 00 мин., с  
14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 29 августа 2017 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при  
проведении выездной проверки) Лукиянова И.Н. 29 августа 2017 года 14 ч. 00 мин.   
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Аристов Константин Владимирович – старший инспектор  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должност-  
отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по городскому округу Кинель  
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена,  
и муниципальному району Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической



отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства работы городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выданного свидетельства)  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

При проведении проверки присутствовали: директор, Лукьянова Ирина Николаевна  
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя,

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проверки:**

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

**а именно:**

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1.	В складском помещении на 1-м этаже, отсутствует дверь в противопожарной перегородке 1-го типа имеющая нормированный предел огнестойкости (не менее EI-30).	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88, п. 1,2,3, табл. 23, 24. Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) п. 5.14* табл. 2, п. 7.4.	Устанавливается
2.	В гладильном помещении на 1-м этаже, отсутствует дверь в противопожарной перегородке 1-го типа имеющая нормированный предел огнестойкости (не менее EI-30).	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88, п. 1,2,3, табл. 23, 24. Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) п. 5.14* табл. 2, п. 7.4.	Устанавливается
3.	В складском помещении на 2-м этаже, отсутствует дверь в противопожарной перегородке 1-го типа имеющая нормированный предел огнестойкости (не менее EI-30).	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88, п. 1,2,3, табл. 23, 24. Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) п. 5.14* табл. 2, п. 7.4.	Устанавливается
4.	В помещении зала для музыкальных и гимнастических занятий на 2- этаже применяются отделочные материалы покрытия полов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.134 п.6, п.7	Устанавливается
5.	В игровых и спальнях помещениях на 1-м и 2- этажах применяются	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ	Устанавливается



отделочные материалы покрытия полов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.134 п.6, п.7	
--	---	--


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_


Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями поделителем \_\_\_\_\_

директор, Лукьянова Ирина Николаевна   
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица (лица) уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



«31» августа 2017 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)