

## Сведения о контрольных мероприятиях

п/п №	Сроки (дата) проведения	Орган осуществляющий проверку	Тема проверки	Выявленные нарушения	Меры по устранению нарушения
1	Август 2019 года.	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	выполнение предписания	-	-
2	Сентябрь 2019 года.	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Выполнение предписания	-	-
3	Октябрь 2019 года	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства	<p>1. Полы в кабинете №№ 1,4, в кабинете информатики, в кабинете физики, русского языка, в раздевалке для девочек при спортивном зале, в туалете привести в соответствие с санитарными требованиям ( п. 4.28. СанПин 2.4.2.2821-10)</p> <p>2. Обеспечить кабинет информатики столами, конструкция которых предусматривает подставку для ног ( п.11.2. СанПиН</p>	<p>Направлено письмо собственнику</p> <p>Направлено письмо собственнику</p>

				<p>2.2.2./ 2.4..1340-03) « Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организациям работы»)</p> <p>3. Соблюдать правила мытья столовой посуды, установить двухсекционные ванны (п.5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08)</p> <p>4. Расписание уроков учащихся составлено без учета шкалы трудности учебных предметов,</p>	<p>Направлено письмо собственнику</p> <p>Нарушение устранено, составлено расписание уроков в соответствии с СанПиН</p>
4	Октябрь 2019 года.	<p>Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области</p>	<p>Проверка соблюдения на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) организацией в процессе осуществления своей деятельности требований пожарной безопасности. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"</p>	<p>1. В складском помещении на 1 этаже детского сада отсутствует дверь в противопожарной перегородке 1 типа имеющая нормированный предел огнестойкости.</p> <p>2. В гладильном помещении детского сада на 1 этаже отсутствует дверь в противопожарной перегородке 1 типа имеющая нормированный предел огнестойкости</p> <p>3. В складском помещении на 1 этаже детского сада отсутствует дверь в противопожарной</p>	<p>Направлено письмо собственнику</p> <p>Направлено письмо собственнику</p> <p>Направлено письмо собственнику</p>

